

Leistungserklärung

LE5003TIBA

Kläranlage BCD

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Vorgefertigte und/ oder vor Ort montierte Kleinkläranlage für bis zu 50 EW nach ÖNORM EN 12566-3 aus Beton.

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Die Identifikation des Bauproduktes (Handelsnamen: Tropfkörperkläranlage Bio Clean Drop (BCD), Bio Clear) erfolgt über die Begleitunterlagen sowie die Bemessungunterlagen.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Behandlung von häuslichem Abwasser für bis zu 50 EW.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

TIBA AUSTRIA GmbH
Stangersdorf Gewerbegebiet 110/ Top 12
A-8403 Lebring
Tel. +43-3182-48868-300

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfällt.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3.

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die Erstprüfung nach dem System 3 wurde vom notifizierten Prüfinstitut: Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH (PIA GmbH), Kennnummer 1739, D-52074 Aachen, Hergenrather Weg 30, unter der Prüfberichtsnummer PIA2009-044/062B03 durchgeführt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wirksamkeit der Behandlung (bei einer geprüften, organischen Tagesschmutzfracht BSB ₅ = 0,06 kg/(EW x d))	CSB: 79,9 % BSB ₅ : 90,1 % SS: 86,0 %	
Reinigungskapazität Nominale organische Tagesschmutzfracht Nominaler Tageszufluss	0,06 kg BSB ₅ /(Einwohner x Tag) 0,15 m³/(Einwohner x Tag)	ÖNORM EN 12566-3
Wasserdichtheit	Wasserdichtheit nach 6.4.2 gegeben.	
Standicherheit	Standicherheit nach 6.2 gegeben.	
Dauerhaftigkeit	Betongüte C35/45, somit nach 6.5.2 bestanden.	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Nageler, Geschäftsführer

Lebring, 28. Juni 2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)